

町立小中学校耐震診断結果及び改修状況の公表について

平成7年に施行された「建築物の耐震改修に関する法律（耐震改修促進法）」により、現行の設計基準以前（昭和56年）に建築された建築物について、耐震診断及び耐震改修に努めることが求められています。

また、平成20年6月に施行された「地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律」により、公立小中学校等の校舎等について、耐震診断の実施及び耐震診断結果の公表が義務づけられました。

この事により、町では平成23年2月現在の神戸町立小中学校の耐震診断結果等を公表します。

なお、下表で未達成の学校施設については、平成24年度末を目標に耐震化100%を目指しております。

学校名	棟	建築年度	耐震診断		耐震化の手法		現在の Is値
			実施 年度	診 断 結 果	実施 (予定) 年度	手 法	
神戸小学校	北舎	S30.31年度	H12	耐震補強改修が必要である	H22 ~ H23	改築工事中	
	中舎	S31年度	H12	耐震補強改修が必要である			
	南舎①	S43年度	H13	耐震補強改修が必要である			
	南舎②	S47年度	H13	耐震補強改修が必要である			
	体育館	H13年度	必要なし	—	—	—	—
下宮小学校	南舎	S53年度	H14	耐震基準を満たしている	—	—	—
	北舎	S54年度	H14	耐震基準を満たしている	—	—	—
	体育館	H11年度	必要なし	—	—	—	—
南平野小学校	南舎	S52年度	H12	耐震補強改修が必要である	H21	補強済	0.81
	北舎	S33.34年度	H8	耐震補強改修が必要である	H9	補強済	0.99
	体育館	S45年度	H16	耐震補強改修が必要である	(H24)	改築予定	0.19
北小学校	南舎	S53年度	H10	耐震補強改修が必要である	H21	補強済	0.80
	北舎西	S48.49年度	H10	耐震補強改修が必要である	H15	補強済	0.84
	北舎東	S49年度	H10	耐震補強改修が必要である	H15	補強済	0.88
	体育館	S50年度	H16	耐震補強改修が必要である	(H24)	改築予定	0.14
神戸中学校	本館棟	S49.50年度	H11	耐震補強改修が必要である	H16	補強済	0.86
	北舎	S50.51年度	H11	耐震補強改修が必要である	H17	補強済	0.84
	附属舎	S50.51年度	H11	耐震補強改修が必要である	H17	補強済	0.84
	南舎	S56年度	必要なし	—	—	—	—
	技術室棟	S60年度	必要なし	—	—	—	—
	体育館	S61年度	必要なし	—	—	—	—

※Is値は、耐震性能を数値化したもので、Is値0.6以上が大規模な振動及び衝撃に対して倒壊及び崩壊する危険性が低いと想定されます。文部科学省では、補強後のIs値は、おおむね0.7を超えることとしています。